

Załącznik Nr 5 do umowy na dostawę ciepła

TABELA REGULACYJNA DLA ODBIORCÓW

z obszaru miasta dla których dostarczenie ciepła z ciepłowni Jana Pawła II
nie wymaga przesyłu przez ciepłownię Nadrzeczna 18

Tzew [°C]	Teperatura zasilania [°C]
-20	109,70
-19	108,00
-18	106,20
-17	104,60
-16	102,90
-15	101,30
-14	99,70
-13	98,10
-12	96,60
-11	95,00
-10	93,50
-9	92,00
-8	90,50
-7	89,00
-6	87,50
-5	86,00
-4	84,50
-3	83,00
-2	81,40
-1	79,90
0	78,30
1	76,70
2	75,10
3	73,40
4	71,70
5	70,00
6	70,00
7	70,00
8	70,00
9	70,00
10	70,00
11	70,00
12	70,00
13	70,00
14	70,00
15	70,00

Załącznik Nr 5 do umowy na dostawę ciepła

TABELA REGULACYJNA DLA ODBIORCÓW

z obszaru miasta dla których dostarczenie ciepła z ciepłowni Jana Pawła II

wymaga przesyłu przez ciepłownię Nadrzeczna 18

i nie wymaga przesyłu przez Ciepłownię 1 PLM 1

Tzew [°C]	Teperatura zasilania [°C]
-20	104,30
-19	103,20
-18	102,20
-17	101,30
-16	100,40
-15	99,60
-14	98,80
-13	98,00
-12	96,60
-11	95,00
-10	93,50
-9	92,00
-8	90,50
-7	89,00
-6	87,50
-5	86,00
-4	84,50
-3	83,00
-2	81,40
-1	79,90
0	78,30
1	76,70
2	75,10
3	73,40
4	71,70
5	70,00
6	70,00
7	70,00
8	70,00
9	70,00
10	70,00
11	70,00
12	70,00
13	70,00
14	70,00
15	70,00

Załącznik Nr 5 do umowy na dostawę ciepła

TABELA REGULACYJNA DLA ODBIORCÓW

z obszaru miasta dla których dostarczenie ciepła z ciepłowni Jana Pawła II
wymaga przesyłu przez ciepłownię Nadrzeczna 18
a także przez Ciepłownię 1 PLM 1

Tzew [°C]	Teperatura zasilania [°C]
-20	107,00
-19	105,60
-18	104,20
-17	102,60
-16	100,50
-15	99,40
-14	97,80
-13	96,20
-12	94,50
-11	92,90
-10	91,80
-9	90,20
-8	89,60
-7	88,40
-6	86,80
-5	85,70
-4	84,50
-3	83,00
-2	81,40
-1	79,90
0	78,30
1	76,70
2	75,10
3	73,40
4	71,70
5	70,00
6	70,00
7	70,00
8	70,00
9	70,00
10	70,00
11	70,00
12	70,00
13	70,00
14	70,00
15	70,00